

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.01014/23



## ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие ВГТ" (ООО "Предприятие ВГТ").  
Место нахождения: Московская обл., г.о. Пушкинский, РП. Лесной. Адрес юридического лица: 141231, Россия, Московская обл., г. о. Пушкинский, рабочий поселок Лесной, ул. Советская, д. 2, стр. 1. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025004915803. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5038004853. Телефон: 8-(495)-993-06-08, адрес электронной почты: mail@vgtkraska.ru.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие ВГТ" (ООО "Предприятие ВГТ").  
Место нахождения: Московская обл., г.о. Пушкинский, РП. Лесной. Адрес юридического лица: 141231, Россия, Московская обл., г. о. Пушкинский, рабочий поселок Лесной, ул. Советская, д. 2, стр. 1.  
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025004915803.  
Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5038004853.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780.  
Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, город Москва, ул. Перовская, 1, 10, эт.1, помещение VI, комната 5. Адреса мест осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 2, помещение IV, комната 1; 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com.  
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия на основе шпатлевок: для внутренних работ; «Профи» для внутренних работ; универсальная; фасадная; шпатлевка-затирка; шпатлевка «Экстра» по дереву (расход при нанесении на негорючее основание 0,5-1,4 кг/м<sup>2</sup>); финишная VGT Premium (расход при нанесении на негорючее основание 0,650-0,670 кг/м<sup>2</sup>), выпускаемых по ТУ 2313-002-32998388-2010 с изм. 1-4 «Шпатлевки воднодисперсионные». Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 20.30.22.120

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3214 10 900 0

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 9860/РС от 06.06.2023 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 5190-АОП от 13.07.2022 ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 4с.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа трудновоспламеняемые (В1); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).  
Условия хранения: в плотно закрытой таре в сухих проветриваемых помещениях при температуре от 0° до 40°С.  
Срок годности - 24 месяца с даты изготовления.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.06.2023 по 14.06.2028**



**Руководитель**

(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

(подпись)  
  
(подпись)

Савельева Екатерина Константиновна

(Фамилия, имя, отчество)  
(последнее при наличии)

Литвинов В.А.

(Фамилия, имя, отчество)  
(последнее при наличии)