

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ЭО30.В.00182

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП». Место нахождения и фактический адрес: 170019, г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 80, лит. А-3, пом. 27. ОГРН: 1136952011074. Телефон (4822) 41-60-04, факс: (4822) 41-60-04. № 0019517

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП». Место нахождения и фактический адрес: 170019, г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 80, лит. А-3, пом. 27. ОГРН: 1136952011074. Телефон (4822) 41-60-04, факс: (4822) 41-60-04.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации «Огнестойкость» Закрытого акционерного общества «Центр сертификации и испытаний «Огнестойкость». Место нахождения: 141080, Московская обл., г. Королев, ул. Горького, д. 12, пом. VIII. Фактический адрес: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6, стр. 9. Телефон: (495) 709-32-83, факс: (495) 709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ЭО30 выдан 22.01.2014 Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материал отделочный Байрамикс текстурный т.з. Ваугатix, марка Ай-Флекс (i-Flex) на основе акрилового связующего и окрашенного минерального наполнителя (плотность 1,45-1,9 г/см³; содержание связующего - не более 30,45 %), выпускаемый по ТУ 5772-006-21326390-2013 с изм. №№ 1, 2, 3. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД 2: 23.99.19.190
код ЕКПС:

код ТН ВЭД ЕАЭС:
код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Группа горючести – Г1 (ГОСТ 30244-94), группа воспламеняемости – В2 (ГОСТ 30402-96), группа дымообразующей способности – Д2 (ГОСТ 12.1.044-89*), группа токсичности продуктов горения – Т2 (ГОСТ 12.1.044-89*). Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ2.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 56 с/см-2017 от 09.10.2017 ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», аттестат рег. № РОСС RU.0001.21МЭ70 от 19.12.2013; акт оценки производства сертифицируемой продукции № 0164 стр/см/оп от 12.09.2017 ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ЭО30 от 22.01.2014.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.10.2017 по 15.10.2022

М.П. (подпись) Эксперт (эксперты)

Подпись

М. М. Назарова
инициалы, фамилия

Ю. И. Графская
инициалы, фамилия

